

Kính gửi: - HĐND huyện Tuyên Hóa.

Điện lực Tuyên Hóa nhận được công văn số 127/HĐND ngày 27/11/2024 của HĐND huyện Tuyên Hóa về việc “Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XX”. Chúng tôi xin trả lời các kiến nghị của cử tri như sau:

1. Cử tri xã Đồng Hóa:

Tuyến đường điện tại xóm 1 thôn Đồng Giang bị hư hỏng nhiều đoạn, đường dây sa xuống quá thấp có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, nội dung này đã được kiến nghị nhiều lần chưa được khắc phục. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Điện lực Tuyên – Minh kiểm tra, sửa chữa nhằm khắc phục đảm bảo công tác an toàn lưới điện trên địa bàn.

Điện lực Tuyên Hoá xin trả lời ý kiến cử tri như sau:

Lưới điện hạ áp xã Đồng Hóa bàn giao cho ngành điện quản lý từ năm 2011. Sau khi tiếp nhận ngành điện đã tập trung đầu tư cải tạo, xây dựng lại lưới điện xã Đồng Hóa đến nay gần như hoàn thiện và đảm bảo an toàn cấp điện cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn xã Đồng Hoá.

Qua kiểm tra, phần lưới điện mà cử tri phản ánh là dây sau công tơ của khách hàng (dây điện từ sau công tơ đi vào nhà của khách hàng)s.

Do nguồn vốn khó khăn nên phải đầu tư nhiều đợt, các tuyến đường dây mà cử tri phản ánh: chúng tôi đã tiến hành khảo sát và lập hồ sơ và đang chờ Công ty Điện lực Điện lực Quảng Bình phê duyệt.

Trong khi chờ xây dựng tuyến đường dây, đề nghị các hộ dân kiểm tra lại các đường dây tự kéo sau công tơ và nhà nhằm sự dụng điện đảm bảo an toàn.

2. Cử tri xã Đức Hóa:

Điện lực Tuyên – Minh xem xét bổ sung cột đường dây hạ thế cho cụm dân cư ở thôn 4 Đức Phú. Đề nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục làm việc với Điện lực Tuyên – Minh giải quyết dứt điểm nội dung trên.

Điện lực Tuyên Hoá xin trả lời ý kiến cử tri như sau:

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Điện lực Tuyên Hóa đã làm việc với UBND xã Đức Hóa, khảo sát thực trạng và báo cáo với Công ty Điện lực Quảng Bình để lập hồ sơ và đưa vào kế hoạch đầu tư trong những năm tới.

3. Cử tri thị trấn Đồng Lê:

Hệ thống điện chiếu sáng có nhiều cột bóng đèn trên các tuyến đường ở thị trấn Đồng Lê đã bị hư hỏng trong thời gian khá dài, khoảng cách giữa các cột đèn còn thưa

nhưng chưa được thay thế và bổ sung. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục tình trạng trên.

Điện lực Tuyên Hoá xin trả lời ý kiến cử tri như sau:

Quản lý hệ thống chiếu sáng thuộc trách nhiệm của Ban quản lý các công trình công cộng. Đề nghị HĐND huyện Tuyên Hóa chuyển ý kiến trên cho Ban QLCTCC.

4. Cử tri thôn Tân Đức xã Hương Hóa:

Cột điện và đường điện sát nhà gây khó khăn cho gia đình khi xây dựng lại nhà ở. Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực Tuyên – Minh có phương án dời cột điện ra khỏi khu vực vườn nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho gian đình xây dựng và sửa chữa lại nhà.

Điện lực Tuyên Hoá xin trả lời ý kiến cử tri như sau:

Hệ thống đường dây điện đi qua vườn và sát và đi qua nhà dân thuộc đoạn tuyến từ vị trí 411/92 đến vị trí 411/94 đường dây cấp điện cho các xã Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch. Hiện tại, Điện lực Tuyên Hóa lập phương án di dời báo cáo Công ty Điện lực Quảng Bình và đã được phê duyệt. Dự kiến trong năm 2025 sẽ tiến hành di dời các vị trí cột điện nói trên.

5. Cử tri xã Cao Quảng:

+/ Tuyến đường dây 35kV đoạn từ nhà anh Nam thôn Sơn Thủy lên nhà anh Lương thôn Chùa Bụt và chạy theo trục đường 559B, do tuyến đường dây đi qua cánh đồng gây ảnh hưởng đến sản xuất và khó khăn cho việc vận hành sửa chữa. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Tuyên – Minh xem xét bố trí kinh phí di dời tuyến đường điện nói trên.

+/ Xã Cao Quảng có một số cột điện, trụ dây néo đứng giữa lòng đường và sát nhà dân, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Tuyên – Minh xem xét bố trí kinh phí di dời số cột điện và dây néo nói trên.

+/ Một số cụm dân cư trên địa bàn thôn Sơn Thủy và Tân Tiến, xã Cao Quảng chưa có đường dây 0,4kV nên người dân phải tự kéo dây về sử dụng, nên rất bất tiện và không an toàn cho người dân. Vậy đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Tuyên Minh về khảo sát để kéo dây điện phục vụ nhân dân được an toàn.

Điện lực Tuyên Hoá xin trả lời ý kiến cử tri như sau:

Lưới điện trung hạ thế cấp điện cho xã Cao Quảng thuộc các dự án vốn vay Ngân hàng Thế giới WB và dự án tái thiết KFW; UBND huyện Tuyên Hóa, UBND xã Cao Quảng đối ứng lại các dự án trên cam kết mặt bằng và hành lang bảo vệ lưới điện cao áp.

Sau khi nhận được ý kiến cử tri, Điện lực Tuyên Hóa đã làm việc trực tiếp với UBND xã Cao Quang đi kiểm tra hiện trường mà cử tri có ý kiến kiến nghị, chúng nhận thấy:

+/ Tuyến đường dây trung thế đoạn từ nhà anh Nam thôn Sơn Thủy lên nhà anh Lương thôn Chùa Bụt và chạy theo trục đường 559B: hiện đang đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành an toàn tin cậy.

+/ Các vị trí cột điện, dây nẹp đang nằm ở mép đường chứ không nằm ở lòng đường như phản ánh.

+/ Một số cụm dân cư mới phát sinh – Điện lực Tuyên Hóa sẽ lập phương án báo cáo Công ty Điện lực Quảng Bình để đầu tư cấp điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất có thể.

Vậy Điện lực Tuyên Hóa trả lời đề HĐND huyện Tuyên Hóa được biết để trả lời cử tri.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC



Đỗ Việt Lâm